

Processi ricariche straordinarie

ESTINGUENTE	TIPO DI ESTINTORE	REVISIONE		COLLAUDO CE/PED		COLLAUDO PRE/PED	
		Mesi	Anni	Mesi	Anni	Mesi	Anni
Polvere	Tutti	36	3	144	12	72	6
Biossido di Carbonio	Tutti	60	5	120	10	120	10
A base d'acqua	Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato	24	2	72	6	72	6
A base d'acqua	Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali additivi in cartuccia	48	4	96	8	72	6
A base d'acqua	Serbatoio in acciaio INOX o lega in alluminio	48	4	96	8	72	6
Idrocarburi alogenati	Tutti	72	6	144	12	72	6